

Besluit  
van Gedeputeerde Staten van Limburg

## Omgevingsvergunning

Milieuneutraal veranderen en bouwen

O-I Netherlands B.V. te Maastricht

Zaaknummer: 2022-017613

Kenmerk: 2022/6749 d.d. 30 juni 2022  
Verzonden: **4 juli 2022**

## INHOUDSOPGAVE

<b>1</b>	<b>Besluit</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Procedure</b>	<b>6</b>
2.1	De aanvraag	6
2.2	Huidige vergunnings situatie	6
2.3	Bevoegd gezag	6
2.4	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	7
2.5	Procedure	7
2.6	Adviezen	7
<b>3</b>	<b>Samenhang overige wetgeving</b>	<b>8</b>
3.1	Activiteitenbesluit milieubeheer	8
<b>4</b>	<b>Overwegingen</b>	<b>10</b>
4.1	Bouwen van een bouwwerk	10
4.2	Milieuneutraal	13
<b>5</b>	<b>Voorschriften</b>	<b>15</b>
5.1	Bouwvoorschriften	15

# 1 Besluit

## Onderwerp

Wij hebben op 4 april 2022 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van O-I Netherlands B.V. De aanvraag betreft het plaatsen van een smeerolietank en het realiseren van een nieuw brandcompartiment ten behoeve van de opslag van cokes van de inrichting gelegen aan Nieuweweg 25, 6221AA Maastricht. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2022-017613.

## Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. Aan O-I Netherlands B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen aan Nieuweweg 25, 6221AA Maastricht;
2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
  - het (ver)bouwen van een bouwwerk, zijnde het plaatsen van een smeerolietank en realiseren van een nieuw brandcompartiment ten behoeve van de opslag van cokes;
  - het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting.
3. dat aan deze vergunning de in hoofdstuk 5 vermelde voorschriften verbonden zijn;
4. dat de vergunning voor onbepaalde tijd wordt verleend, met uitzondering van de activiteit bouwen, die na gereedmelding expireert;
5. dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, tenzij daarvan op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken:
  - 6876031: 'Aanvraag Olo-formulier', de dato 4 april 2022;
  - MA211016.B01: 'Tankonderzoek', firma Geonius, de dato 25 februari 2022;
  - nIT54776.20-3914001C: 'Vezoek tot Rechtsoordeel Zand en glas opslaggebouw', firma Bilfinger, versie D, de dato 10 maart 2022;
  - 'Oliesmeringsproces', firma O-I Netherlands B.V., de dato 10 juni 2022;
  - 1141001: 'Documentenlijst', firma Bilfinger, versie D, de dato 24 mei 2022;
  - 1142001: 'Plattegrond, doorsnedes en details', firma Bilfinger, versie C, de dato 24 mei 2022;
  - 1162001: 'Situatie', firma Bilfinger, versie A, de dato 11 maart 2022;
  - 1182001: 'Werkomschrijving t.b.v. nieuwe brandcompartiment Zand- en Glasgebouw', firma Bilfinger, versie C, de dato 31 maart 2022;
  - 'Ondersteuning olietank M.O. - Berekening toelaatbare puntbelasting', firma O-I Netherlands B.V., versie 1, de dato 15 april 2022;
  - 'Plattegronden + doorsneden menggebouw', firma Bouwbureau Maastricht, de dato 13 februari 1969;
  - 'Overzicht nieuw- en verbouw', firma Bouwbureau Maastricht, de dato 20 februari 1969;
  - 'Memo Warmtstralingsflux berekening (tralingsfluxberekening\_final\_version)', firma Bilfinger, versie A, de dato 12 november 2021;
  - 'Plattegrond', firma O-I Netherlands B.V., de dato 10 juni 2022;
  - 'Memo betreffende vergunningsaanvraag - activiteit milieuneutrale verandering', firma O-I Netherlands B.V., de dato 17 mei 2022;
  - 1334001: 'Controle tussenvloer en beschouwing liftwand', firma Bilfinger, versie B, de dato 24 mei 2022.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

### **Afschriften**

Dit besluit is verzonden aan de aanvrager, zijnde O-I Netherlands B.V., Postbus 46, 3100 AA Schiedam van de vergunning. Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- het College van Burgemeester en Wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht;
- de Inspectie Leefomgeving en Transport, Postbus 16191, 2500 BD Den Haag.

### **Rechtsbescherming**

#### **Bezwaar**

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

1. De naam en het adres van de indiener;
2. De datum;
3. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, en;
4. De redenen van het bezwaar (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg  
Algehele Juridische Zaken, team Rechtsbescherming  
Postbus 5700  
6202 MA Maastricht.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar [www.limburg.nl](http://www.limburg.nl).

Naast het indienen van uw bezwaarschrift per post is ook de elektronische weg opengesteld. U dient dan gebruik te maken van een daartoe ontwikkeld webformulier. Aan het webformulier is een DigiD-module (voor particulieren) dan wel eHerkenning-module (voor ondernemers en organisaties, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) gekoppeld zodat u het bezwaarschrift digitaal kunt ondertekenen. Op deze wijze wordt onder andere gewaarborgd dat het elektronisch verkeer op een betrouwbare en vertrouwelijke manier plaatsvindt. De webformulieren zijn geplaatst op de website van de Provincie Limburg en te raadplegen via [www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-beslissing/](http://www.limburg.nl/loket/producten-diensten/@606/bezwaar-beslissing/) onder 'Hoe dient u uw bezwaar in?'

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie verwijzen wij u naar [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl).

#### **Inwerkingtreding**

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag waarop dit besluit is verzonden. Indien de Voorzieningenrechter positief beslist op een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt de werking van het onderhavige besluit geschorst.

## 2 Procedure

### 2.1 De aanvraag

Op 4 april 2022 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van O-I Netherlands B.V. voor de inrichting gelegen aan Nieuweweg 25, 6221 AA Maastricht.

De aanvraag betreft het plaatsen van een smeerolietank en realiseren van een nieuw brandcompartiment ten behoeve van de opslag van cokes.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het (ver)bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo);
- het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (art. 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo juncto art. 3.10, derde lid, van de Wabo).

### 2.2 Huidige vergunnings situatie

Op 29 november 2007, kenmerk 2007/17075 hebben wij aan O-I Netherlands B.V. een revisievergunning ingevolge Wet milieubeheer (Wm) verleend voor een inrichting voor het smelten en vervaardigen van glas met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10 ton per uur of meer, gelegen Nieuweweg 25, 6221 AA Maastricht. De inrichting is gelegen op de percelen kadastraal bekend als, sectie G, nummer 4876.

Verder hebben wij voor de inrichting de volgende veranderingsvergunningen verleend:

- op 30 juni 2016, kenmerk 2016/50119, een omgevingsvergunning ingevolge de Wabo voor het milieuneutraal aanpassen van de revisievergunning aan de BBT-conclusies en het actualiseren van de voorschriften;
- op 2 augustus 2018, kenmerk 2018/50609, een omgevingsvergunning ingevolge de Wabo voor het plaatsen van vier koeltorens en twee compressoren;
- op 5 november 2020, kenmerk 2020/44660, een omgevingsvergunning ingevolge de Wabo voor het milieuneutraal toevoegen van een nieuw transformatorhuis.

Tevens hebben wij van de aanvrager de volgende meldingen ontvangen:

- melding van 3 februari 2010, kenmerk 10/867, voor de inzet van rookgasfilterstof als grondstof in het productieproces, de opslag van rookgasfilterstof in voorraadsilo's alsmede het plaatsen van twee voorraadsilo's voor de opslag van rookgasfilterstof;
- melding van 3 juni 2010, kenmerk 2010/4469, voor het plaatsen en in gebruik nemen van een spuitcontainer.



## 2.4 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 9 mei 2022 in de gelegenheid gesteld om uiterlijk op 20 juni 2022 aanvullende gegevens in te dienen. Op 10 juni 2022 hebben wij de aanvullende gegevens ontvangen. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De termijn voor het nemen van het besluit is daardoor opgeschort met 31 dagen.

## 2.5 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 13 april 2022 conform artikel 3.8 van de Wabo kennis gegeven van de aanvraag op de site van de provincie Limburg ([www.limburg.nl/bekendmakingen](http://www.limburg.nl/bekendmakingen)).

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met zes weken overeenkomstig artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is kennis gegeven op 6 mei 2022 op de site van de provincie Limburg ([www.limburg.nl/bekendmakingen](http://www.limburg.nl/bekendmakingen)).

## 2.6 Adviezen

### Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan het college van Burgemeester en Wethouders van Maastricht. Hierbij hebben we het college gevraagd de aanvraag voor de activiteit bouwen voor te leggen aan de welstandscommissie

Op 18 mei 2022 hebben wij per brief met kenmerk 22-0706WB het volgende advies ontvangen:

#### Bestemmingsplan

*Voor de locatie waarop de aangevraagde activiteit betrekking heeft, geldt het bestemmingsplan Centrum, facetbestemmingsplan Parkeren, facetbestemmingsplan Cultuurhistorie, facetbestemmingsplan Woningplitsing en woningomzetting en facetbestemmingsplan Short Stay. De aangevraagde bouwactiviteit is in overeenstemming met de bepalingen van de geldende bestemmingsplannen, onder de voorwaarde dat het akoestisch rapport zonebeheer akkoord bevonden wordt.*

#### Welstand

*Uw aanvraag is beoordeeld door de welstands-/monumentencommissie op 9 mei 2022. Gelet op het advies van de commissie komt ons college tot het volgende oordeel:*

*De toets heeft plaatsgevonden op grond van de Algemene en gebiedsgerichte Welstandscriteria en de criteria behorend bij het genoemde bebouwingstype*

*De drie verschillende voorstellen voor het plaatsen van een smeerolietank voldoen alle aan redelijke eisen van welstand, waarbij de commissie geen voorkeur heeft voor een bepaalde plek.*

## 3 Samenhang overige wetgeving

### 3.1 Activiteitenbesluit milieubeheer

Het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder Activiteitenbesluit ) bevat algemene regels voor bedrijven. Veel bedrijven vallen in zijn geheel onder deze algemene regels. Een beperkt deel van de bedrijven blijft vergunningplichtig. Voor deze bedrijven geldt het Activiteitenbesluit slechts voor een deel van de activiteiten. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling bevatten algemene regels. Wel is het mogelijk voor een aantal aspecten maatwerkvoorschriften aan de inrichting op te leggen.

#### Type C inrichtingen

Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de inrichting aangemerkt als een type C-inrichting. Voor de activiteiten binnen deze inrichting die onder het Activiteitenbesluit vallen, worden in de vergunning geen voorschriften opgenomen. Dit betekent dat voorschriften zoals opgenomen in de revisievergunning die betrekking hebben op deze activiteiten zijn komen te vervallen na de gestelde overgangstermijn in het Activiteitenbesluit. In deze vergunning wordt in hoofdstuk 4 nader ingegaan op welke voorschriften uit de vigerende vergunning zijn komen te vervallen.

Van toepassing zijn uit het Activiteitenbesluit de bepalingen en algemene voorschriften uit:

- hoofdstuk 1: afdeling 1.1;
- hoofdstuk 1: afdeling 1.2 (melding) voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is;
- hoofdstuk 2: afdeling 2.1 (zorgplicht) en afdeling 2.2 (lozingen);
- hoofdstuk 2 afdeling 2.3 (lucht);
- hoofdstuk 2: afdeling 2.4 (bodem);
- hoofdstuk 3: afdeling 3.1 (afvalwaterbeheer):
  - § 3.1.3. Lozen van hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening;
  - § 3.1.4. Behandelen van huishoudelijk afvalwater op locatie;
  - § 3.1.5. Lozen van koelwater;
- hoofdstuk 3: afdeling 3.2 (installaties):
  - § 3.2.1. Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie;
  - § 3.2.2. In werking hebben van een installatie voor het reduceren van aardgasdruk, meten en regelen van aardgashoeveelheid of aardgaskwaliteit;
  - § 3.2.5. In werking hebben van een natte koeltoren;
- hoofdstuk 3: afdeling 3.3 (activiteiten met voertuigen, vaartuigen of luchtvaartuigen):
  - § 3.3.1. Afleveren van vloeibare brandstof of gecombineerd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen;
  - § 3.3.2. Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen;
- hoofdstuk 3: afdeling 3.4. (opslaan van stoffen of het vullen van gasflessen):
  - § 3.4.3. Opslaan en overslaan van goederen;
  - § 3.4.9. Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank.



**Melding**

Voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen, moet vooraf of gelijktijdig met de aanvraag voor een omgevingsvergunning een melding worden ingediend. De aanvraag wordt in deze beschouwd als een melding Activiteitenbesluit.

## 4 Overwegingen

### 4.1 Bouwen van een bouwwerk

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.10 Wabo gestelde toetsingsaspecten.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Aangezien de activiteit betrekking heeft op meerdere bouw- of verbouwwerkzaamheden heeft voor iedere werkzaamheid een toetsing plaatsgevonden.

- Plaatsen smeeroletank;
- Realiseren intern brandcompartiment ten behoeve van de opslag van cokes.

#### Toetsingsgronden

De omgevingsvergunning wordt geweigerd indien:

1. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 of 120 van de Woningwet;
2. de aanvraag en de daarbij verstrekte gegevens en bescheiden het naar het oordeel van het bevoegd gezag niet aannemelijk maken dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij de bouwverordening of, zolang de bouwverordening daarmee nog niet in overeenstemming is gebracht, met de voorschriften die zijn gesteld bij een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 8, achtste lid, van de Woningwet dan wel bij of krachtens een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 120 van die wet;
3. de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan, de beheersverordening of het exploitatieplan, of de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening;
4. het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, met uitzondering van een tijdelijk bouwwerk dat geen seizoensgebonden bouwwerk is, zowel op zichzelf beschouwd als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, in strijd is met redelijke eisen van welstand beoordeeld naar de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, onder a, van de Woningwet, tenzij het bevoegd gezag van oordeel is dat de omgevingsvergunning niettemin moet worden verleend;
5. het advies van de Commissie voor de tunnelveiligheid, bedoeld in artikel 6, derde lid, onder b, van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels, daartoe aanleiding geeft.

#### Toetsing

##### Bouwbesluit

De activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

##### Bouwverordening

De activiteit voldoet aan de bouwverordening van de gemeente Maastricht.

## Bestemmingsplan

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het:

- bestemmingsplan Centrum (NL.IMRO.0935.gcCentrum-gc01) op 27 augustus 2014 is vastgesteld;
- facetbestemmingplan Short Stay (NL.IMRO.0935.bpShortStay-vg01) op 5 januari 2016 is vastgesteld;
- facetbestemmingsplan Parkeren (NL.IMRO.0935.bpParkeren-vg01) op 29 mei 2018 is vastgesteld;
- facetbestemmingsplan Woningsplitsing en woningomzetting (NL.IMRO.0935.bpwonsplitwonomzet-vg01) op 28 mei 2019 is vastgesteld.

Volgend uit het geldende planologische kader heeft de locatie de enkelbestemming 'Bedrijf' en de dubbelbestemming 'Waarde – Maastrichts Erfgoed', de functieaanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2', functieaanduiding 'specifieke vorm van waarde – archeologische zone c' en gebiedsaanduiding 'geluidzone – industrie'. Ter plaatse van het nieuwe brandcompartiment is tevens gebiedsaanduiding 'veiligheidszone – externe veiligheid' aanwezig.

Het plan bestaat uit het plaatsen van een smeerolietank en realiseren van een nieuw brandcompartiment ten behoeve van de opslag van cokes. Het voorgenomen plan voldoet aan de geldende planregels.

### *Enkelbestemming 'Bedrijf'*

Volgens artikel 3.1 onder b van de planregels is de voor 'Bedrijf' aangewezen gronden in casu bestemd voor bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 (Staat van Bedrijfsactiviteiten) onder de milieucategorieën 1 tot en met 3.2, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3' (b≤3).

Volgens artikel 3.2.1 van de planregels is bouwen toegestaan binnen het gehele bestemmingsvlak met een maximum bebouwingspercentage van 80%.

Volgens artikel 3.2.3 onder d van de planregels geldt voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde een maximale bouwhoogte van 8 meter.

Het plan voldoet aan de bovengenoemde voorschriften en voldoet daarmee aan het geldende bestemmingsplan.

### *Dubbelbestemming 'Waarde – Maastrichts Erfgoed'*

Volgens artikel 21.1.1 van de planregels zijn de voor 'Waarde – Maastrichts Erfgoed' aangewezen gronden, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de bescherming van het op die gronden aanwezige cultureel erfgoed.

Volgens artikel 21.1.2 van de planregels kennen de voor Waarde- Maastrichts erfgoed aangewezen gronden een onderverdeling van het op die gronden aanwezige cultureel erfgoed door middel van aanduidingen. Ter plaatse van het plan is er sprake van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - archeologische zone c'.

Overeenkomstig artikel 21.2.2.1 van de planregels mag er ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - archeologische zone c' slechts worden gebouwd onder de gestelde voorwaarden. Echter zijn de voorwaarden niet van toepassing indien het projectgebied kleiner is dan 2.500 m<sup>2</sup>, zoals in de aanvraag het geval is.

### *Gebiedsaanduiding 'Geluidzone – Industrie' en 'Veiligheidszone – Externe veiligheid'*

Tot slot zijn nog de gebiedsaanduidingen 'Geluidzone – Industrie' en 'Veiligheidszone – externe veiligheid' beschouwd. Volstaan kan worden met de constatering dat op grond van artikel 29.5 Geluidzone - industrie van het bestemmingsplan geen nieuwe woningen, dan wel andere geluidgevoelige bebouwing mogen worden opgericht. Tevens mogen op grond van artikel 29.8 Veiligheidszone – industrie van het bestemmingsplan geen nieuwe kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten worden gerealiseerd. Bij onderhavige aanvraag is geen sprake van voornoemde werkzaamheden. Een strijdigheid met deze planregel is dan ook niet aan de orde.

### *Welstand*

Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk, waarop de aanvraag betrekking heeft, is niet in strijd met redelijke eisen van welstand zoals neergelegd in de gemeentelijke welstandnota. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

### *Tunnelveiligheid*

Een advies van de commissie voor tunnelveiligheid is hier niet van toepassing.

### **Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In dit besluit zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen in hoofdstuk 5.

## 4.2 Milieuneutraal

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo.

De aanvraag betreft het realiseren van:

- een nieuwe brandcompartiment in het bestaande grondstoffengebouw voor de opslag van cokes. De cokes zullen in hetzelfde gebouw opgeslagen worden, maar ter verbetering van de brandveiligheid wordt er voor de opslag van cokes een apart brandcompartiment gerealiseerd;
- een nieuwe bovengrondse opslagtank voor smeerolie waaruit de smeerolie automatisch naar de betreffende installaties wordt gepompt.

Een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) zijn toegestaan;
- niet MER-plichtig is.

### Overwegingen over het niet ontstaan van een andere inrichting

Wij zijn van oordeel dat door de aangevraagde verandering geen andere inrichting ontstaat dan waarvoor de onder paragraaf 2.3 van dit besluit genoemde vergunningen zijn verleend.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens, concluderen wij dat er sprake blijft van een inrichting, zoals aangegeven in categorie 11.3 onder e van bijlage 1, onderdeel C van het Bor en categorie 3.3 van de RIE. De verandering leidt niet tot een andere inrichting. De inrichting blijft in werking voor het smelten en vervaardigen van glas met een capaciteit ten aanzien daarvan van 10 ton per uur of meer.

### Overwegingen dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu zijn

In de onderstaande paragraaf is per milieuthema de relatie gelegd met de verandering van de inrichting.

#### Afvalstoffen

De verandering betreft het verplaatsen van de opslag van cokes naar een nieuw brandcompartiment. Hierbij is geen verandering t.a.v. afvalstoffen. Ook wat betreft het realiseren van een nieuwe smeerolietank heeft de verandering geen nadelige gevolgen. Door de smeerolie direct vanuit de vrachtwagen over te pompen in de opslagtank komen er minder lege olievaten vrij.

#### Afvalwater / lozingen naar water

Het opslaan van cokes gebeurt in pandig, hierbij ontstaat geen afvalwater. Voor de op- en overslag van smeerolie verwijzen wij naar bodem(bescherming).

#### Bodem(bescherming)

De opslag van cokes gebeurt in pandig en daarbij is geen sprake van uitlogen of lekken naar de bodem. Voor het oliesmeringsproces wordt de smeerolietank direct vanuit de vrachtwagen gevuld. Van daaruit wordt de smeerolie automatisch naar de installaties gepompt. Op de plek op het buitenterrein waar de nieuwe smeerolietank komt te staan is een nul situatie bodemonderzoek uitgevoerd. De rapportage daarvan is bij de aanvraag gevoegd en daarmee vastgelegd.

De smeerolietank betreft een bovengrondse dubbelwandige opslagtank met lekdetectie. Derhalve is voor de veranderingen een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging. De tank moet qua bodembescherming voldoen aan de algemene regels uit het Activiteitenbesluit, dat een verwaarloosbaar



risico stelt. Aangezien het Activiteitenbesluit rechtstreeks werkend is zijn aan het aspect bodembescherming geen voorschriften verbonden.

#### **Energieverbruik**

Het opslaan van cokes verbruikt geen energie. Voor het verpompen van smeerolie naar de installaties is energie nodig. Dit energieverbruik is verwaarloosbaar klein ten opzichte van het gehele energieverbruik van de inrichting. De verandering in energieverbruik is derhalve niet significant.

#### **(Externe) Veiligheid**

Cokes zijn brandbaar en worden daarom opgeslagen in een nieuw brandcompartiment van maximaal 25 pallets. Smeerolie heeft een vlampunt van meer dan 100 graden Celsius en is onder normale omstandigheden ontbrandbaar. De te plaatsen smeerolietank voldoet aan de PGS 31. Beide veranderingen zijn niet relevant voor externe veiligheid.

#### **Geluid**

De opslag van cokes gebeurt nu en in de toekomstige situatie in het grondstoffengebouw. Met de verandering worden de cokes in een nieuw brandcompartiment opgeslagen. Er zullen dus niet meer vervoersbewegingen zijn dan in de huidige vergunde situatie.

Voor de smeerolie geldt dat in de vergunde situatie een IBC wordt gevuld en in de nieuwe situatie dit een dubbelwandige tank zal zijn. Er is geen toename in verkeersbewegingen t.b.v. de aanvoer van smeerolie, maar een geringe afname. De aangevraagde veranderingen zijn akoestisch gezien niet relevant.

#### **Emissies naar Lucht**

Ten gevolge van de opslag van cokes ontstaan geen diffuse emissies. Ook bij het opslaan van smeerolie komen onder normale omstandigheden geen emissies van betekenis vrij. Derhalve hebben de veranderingen geen effect op het milieuthema emissies naar de lucht.

#### **Overwegingen MER plicht**

Een milieuneutrale omgevingsvergunning kan niet worden verleend indien het bevoegde gezag heeft beslist dat bij de voorbereiding van de omgevingsvergunning een milieueffectrapport (MER) dient te worden gemaakt.

De voorgenomen activiteit komt noch voor in onderdeel C noch in onderdeel D van het Besluit mer. De activiteit is derhalve noch mer-plichtig noch mer-beoordelingsplichtig.

#### **Conclusie**

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat het veranderen van de inrichting voldoet aan de voorwaarden, die zijn gesteld in artikel 3.10 lid 3 van de Wabo. Gelet hierop moet de gevraagde omgevingsvergunning voor de activiteiten 'milieuneutraal veranderen' worden verleend.



## 5 Voorschriften

### 5.1 Bouwvoorschriften

#### 1. SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN UIT OOGPUNT VAN BRANDVEILIGHEID

- In het zand- en glasgebouw mag per pallet maximaal 1000 kg cokes opgeslagen worden: 25 pallets in het daarvoor bedoelde brandcompartiment en maximaal 1 pallet werkvoorraad per installatie.